

Согласовано:

Генеральный директор

А.В. Кутузов

"21" 12



Утверждаю:

Главный инженер

А.Ю. Комлев

"21" 12

2017г.

ГРАФИК

планово - предупредительных работ на 2018 г.

объект "ГРП мини ТЭЦ Сфера"

№	Наименование операции	Периодичность выполнения	Месяцы											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Осмотр технического состояния ГРП (согласно маршрутной карты)	1/мес												
2	Проверка герметичности всех соединений газопроводов и арматуры	1/мес												
3	Чистка охранной зоны ГРП от посторонних предметов / снега	1/мес												
4	Чистка оборудования и помещения от загрязнений	1/мес												
5	Проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК (согласно режимной карты)	1/мес												
6	Проверка хода запорной арматуры, герметичности затвора запорной арматуры, ПСК и ПЗК	2/год												
7	Проверка плотности мест прохода сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами	2/год												
8	Очистка газовых фильтров	2/год												
9	Проверка сочленений приводных механизмов с РК, устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи	2/год												
10	Продувка импульсных линий приборов, средств измерения, предохранительного оборудования	2/год												
11	Проверка наличия и качества смазки редукторов запорных и регулирующих устройств	2/год												
12	Настройка параметров ПСК и ПЗК (согласно режимной карты)	2/год												

Разработал:

Начальник участка по транспортировке газа и техническому обслуживанию газового оборудования

Е.С. Сергиенко

Согласовано:
Генеральный директор
А.В. Кутузов

"21"



2017г.

Утверждаю:
Главный инженер
А.Ю. Комлев

"21" 12 2017г.

ГРАФИК
планово - предупредительных работ на 2018 г.
объект "ГРП мини ТЭЦ Сфера - 2"

№	Наименование операции	Периодичность выполнения	Месяцы												
			янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
1	Осмотр технического состояния ГРП (согасно маршрутной карты)	1/мес													
2	Проверка герметичности всех соединений газопроводов и арматуры	1/мес													
3	Чистка охранной зоны ГРП от посторонних предметов / снега	1/мес													
4	Чистка оборудования и помещения от загрязнений	1/мес													
5	Проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК (согласно режимной карты)	1/мес													
6	Проверка хода запорной арматуры, герметичности затвора запорной арматуры, ПСК и ПЗК	2/год													
7	Проверка плотности мест прохода сочленений приводных механизмов с регулирующими клапанами	2/год													
8	Очистка газовых фильтров	2/год													
9	Проверка сочленений приводных механизмов с РК, устранение люфтов и других механических неисправностей рычажной передачи	2/год													
10	Продувка импульсных линий приборов, средств измерения, предохранительного оборудования	2/год													
11	Проверка наличия и качества смазки редукторов запорных и регулирующих устройств	2/год													
12	Проверка параметров работы осушающего оборудования	2/год													
13	Настройка параметров ПСК и ПЗК (согласно режимной карты)	2/год													

Разработал:
Начальник участка по транспортировке газа и техническому обслуживанию газового оборудования
Е.С. Сергиенко